

Nachweis

Fugenschalldämmung von Füllstoffen

Prüfbericht

Nr. 17-002780-PR01
(PB Z4-K08-04-de-01)



Auftraggeber **Hanno Werk GmbH & Co. KG**
Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland

Grundlagen

EN ISO 10140-1 : 2016
EN ISO 10140-2 : 2010
EN ISO 717-1 : 2013

Darstellung



Produkt	Vorkomprimiertes Dichtband, Hanno®- Fugendichtungsband, beidseitig mit Folienband abgedeckt
Bezeichnung	Äußere Abdeckung: Hanno Folienband FA Easy 240 Dichtband: Hannoband® Therm 70/5-24 Innere Abdeckung: Hanno Folienband FI Easy 240
Längenbezogene Masse	153 g/m
Besonderheiten	-/-

Verwendungshinweise

Das Verfahren ist zum Vergleich von Bauprodukten zur Abdichtung (z.B. Dichtungen, Füllstoffe zur Abdichtung von Fugen) geeignet. Die Messergebnisse können zur Abschätzung des Transmissionsgrades τ_a nach EN 12354-3 Anhang B herangezogen werden. Die rechnerische Berücksichtigung der Fugenschalldämmung bei der Bestimmung der Gesamtschalldämmung ersetzt jedoch nicht den Nachweis für eine Gesamtkonstruktion.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung der Schalldämmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Bewertetes Fugenschalldämmmaß $R_{S,w}$
Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr}



$$R_{S,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1;-3) \text{ dB}$$

Ermittelt für 10 mm Fugenbreite

ift Rosenheim
07.12.2017

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik

Bernd Saß, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Prüfbericht umfasst insgesamt 9 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise
Messblatt (1 Seite)